

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 18/ _____**

Сарабинский с.о.
Место составления

20.03.2024 г.
Время 12:17

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 18 от 04.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - И.о. начальника ОЧС Аршалынского района
ЛИПОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалынского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Сарыоба отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Сарыоба отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Аршалынский район, Сараба, Толе би (улица), 18.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 18.03.2024 - 20.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Сарыоба отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Предоставленная инструкция, устанавливающая для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим, не соответствует приложению 1 ППБ РК №55 от 21 февраля 2022 года; Основание: ППБ РК №55 пункт 5; пункт 2 Проверочного листа приложение 3;;	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
2	К работе допускаются лица не прошедшие обучения по вопросам пожарно-технического минимума (3 кочегара);	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	Основание: ППБ РК №55 пункт 8; пункт 4 Проверочного листа приложение 3;;	объектов независимо от категории предназначения и вида деятельности
3	В помещении дежурного персонала используются ключи от кабинетов без бирки с надписью о его принадлежности к замку; Основание: ППБ РК №55 пункт 10; пункт 6 Проверочного листа приложение 3;;	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории предназначения и вида деятельности
4	Установки систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии; Основание: ППБ РК №55 пункт 6; пункт 29 Проверочного листа приложение 3;;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории предназначения и вида деятельности
5	Не предоставлены подтверждающие документы по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций сцены; Основание: ППБ РК №55 пункт 21; пункт 38 Проверочного листа приложение 3;;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории предназначения и вида деятельности
6	Допускается эксплуатация не исправных первичных средств пожаротушения (требуется перезарядка огнетушителей); Основание: ППБ РК №55 пункт 18; пункт 51 Проверочного листа приложение 3;;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории предназначения и вида деятельности
7	На объекте не обеспечена возможность людям, находящимся внутри здания (сооружения), свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (эвакуационный выход закрыт на ключ); Основание: ППБ РК №55 пункт 34; пункт 61 Проверочного листа приложение 3;;	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории предназначения и вида деятельности
8	На объекте не исправна световая индикация объемных световых знаков пожарной безопасности "Выход", используемые на путях эвакуации; Основание: ППБ РК №55 пункт 35; пункт 62 Проверочного листа приложение 3;;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории предназначения и вида деятельности
9	В кабинете практикум используется незакрепленный приемник электрической энергии (выключатель); Основание: ППБ РК №55 пункт 86 п.п.2; пункт 75 Проверочного листа приложение 3;;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории предназначения и вида деятельности
10	В спортзале допускается соединение концов электропроводов силовой и осветительной сети посредством скруток. Не исполняется соединение, оконцеваний и ответвлений жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов; Основание: ППБ РК №55	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории предназначения и вида деятельности

	пункт 80; пункт 83 Проверочного листа приложение 3;;	
11	Допускается хранение угля вне специально выделенных площадках, расположенных ближе 8 метров от сгораемых строений; Основание: ППБ РК №55 пункт 116; пункт 95 Проверочного листа приложение 3;;	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
12	Не осуществляется поддержание систем и установок пожарной автоматики путем организации проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; Основание: ППБ РК №55 пункт 68; пункт 120 Проверочного листа приложение 3;;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
13	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, не предоставлена техническая документация систем и установок пожарной: 1) проектной документации на системы и установки пожарной автоматики; 2) актов скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров; 3) паспортов на технические средства, входящих в состав систем и установок пожарной автоматики; 4) инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, копии договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (на объектах, обслуживаемых организациями); 5) план-графика и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; Основание: ППБ РК №55 пункт 70 п.п.1,2, 4, 7, 8; пункт 121 Проверочного листа приложение 3;;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

И.О. Мозалякина *ОТС* *А.А. Сервоков* *О.Г.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи



директор *Данилова Т.С.* *Д.А.*

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

не замечено.

Приложение на «__» листах

«20» 03 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить причины, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.