

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 18/_____

Сарабинский с.о.
Место составления

20.03.2024 г.
Время 12:47

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 18 от 04.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - И.о. начальника ОЧС Аршалынского района
ЛИПОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалынского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

661040000018, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Сарыоба отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Сарыоба отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Аршалынский район, Сараба, Толе би (улица), 18.

5. Период проведения проверки 18.03.2024 - 20.03.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Сарыоба отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Разработать и предоставить инструкцию, устанавливающая для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим согласно приложению 1 ПНБ РК №55 от 21 февраля 2022 года; Основание: ПНБ РК №55 пункт 5;

			пункт 2 Проверочного листа приложение 3; срок устранения: 08.07.2024
2	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Провести обучение 3-х кочегаров, по вопросам пожарно-технического минимума; Основание: ППБ РК №55 пункт 8; пункт 4 Проверочного листа приложение 3; срок устранения: 08.07.2024
3	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Разработать и нанести бирки с надписью о его принадлежности к ключам от кабинетов; Основание: ППБ РК №55 пункт 10; пункт 6 Проверочного листа приложение 3; срок устранения: 08.07.2024
4	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Привести в рабочее состояние установки систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Основание: ППБ РК №55 пункт 6; пункт 29 Проверочного листа приложение 3; срок устранения: 08.07.2024
5	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Предоставить подтверждающие документы по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций сцены; Основание: ППБ РК №55 пункт 21; пункт 38 Проверочного листа приложение 3; срок устранения: 08.07.2024
6	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Запретить эксплуатацию не исправных первичных средств пожаротушения (провести работу по перезарядке огнетушителей); Основание: ППБ РК №55 пункт 18; пункт 51 Проверочного листа приложение 3; срок устранения: 08.07.2024
7	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	Обеспечить людей находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа; Основание: ППБ РК №55 пункт 34; пункт 61 Проверочного листа приложение 3; срок устранения: 08.07.2024
8	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Привести в рабочее состояние световую индикацию объемных световых знаков пожарной безопасности "Выход", используемые на путях эвакуации; Основание: ППБ РК №55 пункт 35; пункт 62 Проверочного листа приложение 3; срок устранения: 08.07.2024
9	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Запретить использование незакрепленного приемника электрической энергии; Основание: ППБ РК №55 пункт 86 п.п.2; пункт 75 Проверочного листа приложение 3; срок устранения: 08.07.2024
10	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Произвести соединение оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей по средствам пайки, сварки, опрессовки или специальных зажимов; Основание: ППБ РК №55 пункт 80; пункт 83 Проверочного листа приложение 3; срок устранения: 08.07.2024
11	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Проработать вопрос складирования угля на специально выделенных площадках и не допускать хранение угля ближе 8 метров от сгораемых строений; Основание: ППБ РК №55 пункт 116; пункт 95 Проверочного листа приложение 3; срок устранения: 08.07.2024
12	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	Организовать работу по поддержанию систем и установок пожарной

	<p>объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности</p>		<p>автоматики публичной организации проведение своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; Основание: П. 120 РК №55 пункт 68, пункт 120 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 08.07.2019</p>
<p>13</p>	<p>П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности</p>	<p>Незначительное</p>	<p>Разработать и предоставить на объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, предоставлена техническая документация систем установок пожарной автоматики, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проектной документацией на системы и установки пожарной автоматики; 2) актов скрытых работ (в их наличии), испытаний и замеров; 3) паспортов на технические средства входящих в состав систем и установок пожарной автоматики; 4) инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностные инструкции дежурного обслуживающего персонала ответственного лица <p>проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, копии договоров с организацией проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (на объектах обслуживаемых организациями);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) графиков и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; <p>Основание: П. 70 п.п. 1, 2, 7, 8; пункт 121 Проверочного листа приложение 3;</p>

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлено

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Н.О. Могильникова О.Е. [подпись] Суворов О.Г.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Директор Ращупова Г.С. [подпись]

«20» 03 2024г.

